

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н11543

Срок действия с 05.12.2025

по 04.12.2028

№ 0059339

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** ПРИВОДЫ ЧАСТОТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЕРИИ AXI-DRIVE MV номинальным напряжением 3/3,3/6/6,6/10/11 кВ, выходной мощностью от 160 до 20000 кВт, номинальным током от 160 до 1400 А и частотой 50/60 Гц. Продукция выпускается в соответствии с ТУ 27.11.50-012-32579036-2025. Серийный выпуск.

код ОК  
27.11.50

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1,2,3-98, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 30631-99, НН-031-01, ПНАЭГ-7-002-86 в части сейсмостойкости и требований в части стойкости к механическим воздействиям, ANSI/IEEE St.344-1987

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Аксиом Электрик». ОГРН: 1187847235058, ИНН: 7811705526, КПП: 780201001. Адрес: 194352, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Придорожная ал, д.8, литера А, помещ.238, телефон: +7 (812) 324-33-77, адрес электронной почты: info@axi.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Аксиом Электрик». ОГРН: 1187847235058, ИНН: 7811705526, КПП: 780201001. Адрес: 194352, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Придорожная ал, д.8, литера А, помещ.238, телефон: +7 (812) 324-33-77, адрес электронной почты: info@axi.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7434/0725 от 04.12.2025г., выданный испытательной лабораторией ООО «Многофункциональный центр стандартизации», свидетельство о подтверждении компетенции № МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВК0



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для обеспечения уровня сейсмостойкости в 9 (девять) баллов по шкале MSK-64, высотная отметка +30,0 м включительно при выполнении рекомендаций по раскреплению изделия и его внутренних элементов; группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30631-99. Схема сертификации: 1с

Руководитель органа

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации